

РЕШЕНИЕ № 14/1
Комиссии Правительства Курганской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

19 октября 2011 года

г. Курган

Обсуждаемый вопрос:

« Об обеспечении безопасности на предприятиях использующих хлор».

Доклад

Костоусова Алексея Анатольевича – начальника технологического отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Курганской области.

«О состоянии безопасности на объектах МУП «Курганводоканал»использующих хлор»

Доклад

Скорик-Сэт Владимира Георгиевича — главного инженера МУП «Курганводоканал»

Заслушав доклад начальника технологического отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Курганской области Костоусова А.А., главного инженера МУП «Курганводоканал» Скорик-Сэт В.Г.

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Доклад заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Костоусова А.А., главного инженера МУП «Курганводоканал» Скорик-Сэт В.Г. принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1 Администрации города Кургана (Якушев А.Г.):

2.1.1 принять меры по обеспечению безопасности населения, проживающего в близи объектов МУП «Курганводоканал» использующих хлор;

2.1.2 с целью обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на химически опасных производственных объектах создать в городе Кургане профессиональную аварийную спасательную службу, аттестованную в установленном порядке на проведение газоспасательных работ в условиях химической аварии.

2.2 МУП «Курганводоканал» (Кожевников П.М.) с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на хлориспользующих объектах организовать:

2.2.1 мероприятия по приведению химически опасных производственных объектов хранения и потребления хлора, эксплуатируемых МУП «Курганводоканал», в соответствие с требованиями Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116ФЗ;

2.2.2 обеспечение объектов хранения и потребления хлора эффективными и надежными средствами ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций;

2.2.3 замену опасных технологий обеззараживания воды на объектах в составе очистных сооружений водопровода центра города менее опасными и более эффективными;

2.2.4 выполнение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116ФЗ

3 Информацию по реализации данного решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности представить в Уральское управление Ростехнадзора (Москвин П.В.)

Срок до 15 декабря 2011 г.

4. Контроль за выполнением решения Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Москвин П.В.)

Первый заместитель Губернатора Курганской области, председатель Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

А. И. Бухтояров

Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместитель начальника ГУ «ЦРОЗН Курганской области»

В.А.Уразаев