

Р Е Ш Е Н И Е № 18/4
Комиссии Правительства Курганской области
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

4 октября 2013 года

г. Курган

Обсуждаемый вопрос:

«О наличии и готовности к работе резервных источников снабжения электрической энергией на объектах первоочередного жизнеобеспечения и социально значимых объектах».

Доклад

Москвина Павла Викторовича - Заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Заслушав доклад заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Москвина П.В.

Комиссия Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Доклад заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Москвина П.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать:

2.1 Департаменту здравоохранения Курганской области (Карпов А.М.):

2.1.1 продолжить выполнение мероприятий по обеспечению объектов здравоохранения резервными источниками снабжения электрической энергией в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивости работы учреждений здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций» на 2013 – 2015 годы;

2.1.2 заключить договоры на использование объектами здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей резервных источников снабжения электрической энергией других организаций в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей

2.1.3 оформление документации и включение автономных источников электроснабжения проводить в установленном порядке;

2.1.4 эксплуатацию автономных источников электроснабжения осуществлять подготовленным электротехническим персоналом в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

2.2 Департаменту здравоохранения Курганской области (Карпов А.М.), Главному управлению социальной защиты населения Курганской области (Демин В.Д.), Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.), руководителям энергоснабжающих организаций, главам администраций муниципальных образований Курганской области, имеющих на балансе отопительные котельные:

2.2.1 организовать приобретение и установку автономных источников электроснабжения для обеспечения надёжности электроснабжения котельных по II категории;

2.2.2 обеспечить закрепление передвижных ДЭС за определенными котельными;
2.2.3 обеспечить нормативный по срокам контроль технического состояния автономных источников электроснабжения.

3. Контроль за выполнением решения Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на Уральское управление Ростехнадзора (Москвин П.В.).

Заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, заместитель председателя Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В.В. Миронов

Секретарь Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместитель начальника ГУ «ЦРОЗН Курганской области»

В.А. Уразаев